


Lieux de prélèvements	Paramètres	Unité	Minimum	Moyenne	Maximum	Limites et référence de qualité*	Nombre de dépassements	Commentaires de la délégation départementale de Paris
Analyses en distribution (réseaux publics et réseaux intérieurs d'immeubles)	Température	°C	15,4	21,8	24,7	25	0	Sur les 50 échantillons prélevés, tous les résultats d'analyse sont conformes à la réglementation pour l'ensemble des paramètres étudiés.  Néanmoins, le 21 août 2019, un échantillon prélevé en réseau intérieur d'immeuble a présenté une valeur ne satisfaisant pas les références de qualité pour le paramètre 'coliformes totaux'.  Ce résultat n'a pas été confirmé par le prélèvement du 26 août 2019
	Turbidité	NFU	0,0	0,2	1,0	2	0	
	Chlore libre	mg(Cl <sub>2</sub> )/L	0,1	0,1	0,2	-	0	
	Conductivité	µS/cm	435,0	477,6	520,0	200<x<1100	0	
Synthèse des résultats portant sur 50 prélèvements	pH	unité pH	7,3	7,7	8,2	6,5<x<9	0	
	Fer	µg/L	0,0	4,0	77,0	200	0	
	Nitrates	mg/L	10,1	13,2	30,7	50	0	
	Ammonium	mg/L	0,0	0,0	0,1	0,1	0	
	Escherichia coli	n/(100mL)	0,0	0,0	0,0	0	0	
	Bactéries sulfito-réductrices	n/(100mL)	0,0	0,0	0,0	0	0	
Entérocoques	n/(100mL)	0,0	0,0	0,0	0	0	0	
	Coliformes totaux	n/(100mL)	0,0	0,2	10,0	0	1	

\* : valeurs fixées par les articles R.1321-2 et R.1321-3 du code de la santé publique

Lieux de prélèvements	Paramètres	Unité	Minimum	Moyenne	Maximum	Limites et référence de qualité*	Nombre de dépassements	Commentaires de la délégation départementale de Paris
Analyses en production (sur l'eau traitée) avant mise en distribution de l'unité de distribution EST	Dureté (TH)	°f	20,1	21,4	22,8	-	0	Sur l'ensemble des échantillons prélevés, tous les résultats d'analyse sont conformes à la réglementation pour l'ensemble des paramètres étudiés.
	Calcium	mg/L	75,3	75,3	75,3	-	0	
	Bicarbonates	mg/L	218,0	218,0	218,0	-	0	
	Chlorures	mg/L	18,1	21,2	22,7	250	0	
	Fluorures	mg/L	0,2	0,2	0,2	1,5	0	
	Sodium	mg/L	11,7	11,7	11,7	200	0	
Synthèse des résultats portant sur les 12 prélèvements réalisés sur le réservoir des Lilas	Sulfates	mg/L	31,9	37,1	40,0	250	0	
	Nitrates	mg/L	11,7	12,7	13,8	50	0	
	Pesticide : atrazine	µg/L	0,0	0,0	0,0	0,1	0	

### AVIS DE LA DELEGATION DEPARTEMENTALE DE PARIS : EAU DE BONNE QUALITE

 pour la délégation départementale de Paris,  
 par délégation,

  
 Timothée FIAT, responsable de la cellule Qualité des eaux