

Lieux de prélèvements	Paramètres	Unité	Minimum	Moyenne	Maximum	Limites et référence de qualité*	Nombre de dépassements	Commentaires de la délégation départementale de Paris
Analyses en distribution (réseaux publics et réseaux intérieurs d'immeubles)	Température	°C	8,6	11,8	21,5	25	0	Sur les 84 échantillons prélevés, tous les résultats d'analyse sont conformes à la réglementation pour l'ensemble des paramètres étudiés. Néanmoins, deux échantillons prélevés en réseau intérieur d'immeuble ont mis en évidence des valeurs de paramètres ne satisfaisant pas les références de qualité.
	Turbidité	NFU	0,1	0,2	1,9	2	0	
	Chlore libre	mg(Cl ₂)/L	0,1	0,1	0,4	-	0	
	Conductivité	µS/cm	488,0	566,0	603,0	200<x<1100	0	
Synthèse des résultats portant sur 84 prélèvements	pH	unité pH	7,2	7,9	8,1	6,5<x<9	0	- un échantillon prélevé le 6 décembre 2019 a mis en évidence une concentration en Fer ne satisfaisant pas à la référence de qualité. Ce résultat n'a pas été confirmé par le prélèvement du 13 décembre 2019. - un échantillon prélevé le 10 décembre 2019 a présenté une valeur ne satisfaisant pas les références de qualité pour le paramètre coliformes totaux. Ce résultat n'a pas été confirmé par le prélèvement du 13 décembre 2019.
	Fer	µg/L	0,0	7,4	309,0	200	1	
	Nitrates	mg/L	23,1	26,5	39,8	50	0	
	Ammonium	mg/L	0,0	0,0	0,0	0,1	0	
	Escherichia coli	n/(100mL)	0,0	0,0	0,0	0	0	
	Bactéries sulfito-réductrices	n/(100mL)	0,0	0,0	0,0	0	0	
	Entérocoques	n/(100mL)	0,0	0,0	0,0	0	0	
Coliformes totaux	n/(100mL)	0,0	0,4	36,0	0	1		

* : valeurs fixées par les articles R.1321-2 et R.1321-3 du code de la santé publique

Lieux de prélèvements	Paramètres	Unité	Minimum	Moyenne	Maximum	Limites et référence de qualité*	Nombre de dépassements	Commentaires de la délégation départementale de Paris
Analyses en production (sur l'eau traitée) avant mise en distribution de l'unité de distribution EST	Dureté (TH)	°f	20,3	26,2	28,5	-	0	Sur l'ensemble des échantillons prélevés, tous les résultats d'analyse sont conformes à la réglementation pour l'ensemble des paramètres étudiés.
	Calcium	mg/L	100,6	100,6	100,6	-	0	
	Bicarbonates	mg/L	273,0	273,0	273,0	-	0	
	Chlorures	mg/L	19,3	23,2	27,4	250	0	
Synthèse des résultats portant sur les 12 prélèvements réalisés sur le réservoir des Lilas	Fluorures	mg/L	0,2	0,2	0,2	1,5	0	
	Sodium	mg/L	8,9	8,9	8,9	200	0	
	Sulfates	mg/L	25,0	31,4	36,0	250	0	
	Nitrates	mg/L	23,5	25,8	29,0	50	0	
	Pesticide : atrazine	µg/L	0,0	0,0	0,0	0,1	0	

AVIS DE LA DELEGATION DEPARTEMENTALE DE PARIS : EAU DE BONNE QUALITE

 pour la Directrice de la délégation départementale de Paris,
 par délégation

Timothée FIAT, responsable de la cellule Qualité des eaux