


Unité de distribution : EST

Lieux de prélèvements	Paramètres	Unité	Minimum	Moyenne	Maximum	Limites et référence de qualité*	Nombre de dépassements	Commentaires de la délégation départementale de Paris
Analyses en distribution (réseaux publics et réseaux intérieurs d'immeubles)	Température	°C	10,5	15,1	22,2	25	0	<p>Sur les 77 échantillons prélevés, tous les résultats d'analyse sont conformes à la réglementation pour l'ensemble des paramètres étudiés.</p> <p>Néanmoins, deux prélèvements réalisés les 9 et 30 novembre 2020 en réseaux intérieurs d'établissements ont mis en évidence respectivement une turbidité et une teneur en coliformes totaux ne respectant pas les références de qualité (respectivement 2,8 NFU et 4 UFC/100 mL).</p> <p>Les recontrôles réalisés les 13 novembre et 3 décembre 2020 n'ont pas confirmé ces dépassements.</p>
	Turbidité	NFU	0,0	0,2	2,8	2	1	
	Chlore libre	mg(Cl ₂)/L	0,0	0,1	0,3	-	0	
	Conductivité	µS/cm	466,0	526,0	602,0	200<x<1100	0	
	pH	unité pH	7,0	7,8	8,1	6,5<x<9	0	
Synthèse des résultats portant sur 77 prélèvements	Fer	µg/L	0,0	3,8	96,0	200	0	
	Nitrates	mg/L	16,0	23,0	36,0	50	0	
	Ammonium	mg/L	0,0	0,0	0,1	0,1	0	
	Escherichia coli	n/(100mL)	0,0	0,0	0,0	0	0	
	Bactéries sulfito-réductrices	n/(100mL)	0,0	0,0	0,0	0	0	
	Entérocoques	n/(100mL)	0,0	0,0	0,0	0	0	
	Coliformes totaux	n/(100mL)	0,0	0,1	4,0	0	1	

* : valeurs fixées par les articles R.1321-2 et R.1321-3 du code de la santé publique

Lieux de prélèvements	Paramètres	Unité	Minimum	Moyenne	Maximum	Limites et référence de qualité*	Nombre de dépassements	Commentaires de la délégation départementale de Paris
Analyses en production (sur l'eau traitée) avant mise en distribution de l'unité de distribution EST	Dureté (TH)	°f	21,6	23,6	26,1	-	0	<p>Sur l'ensemble des échantillons prélevés, tous les résultats d'analyse sont conformes à la réglementation pour l'ensemble des paramètres étudiés.</p>
	Calcium	mg/L	81,9	86,8	91,7	-	0	
	Bicarbonates	mg/L	228,0	235,5	243,0	-	0	
	Chlorures	mg/L	19,6	20,6	25,0	250	0	
	Fluorures	mg/L	0,1	0,1	0,1	1,5	0	
	Sodium	mg/L	8,2	8,7	9,2	200	0	
	Sulfates	mg/L	19,1	23,8	41,4	250	0	
	Nitrates	mg/L	20,0	24,8	27,0	50	0	
	Pesticide : atrazine	µg/L	0,0	0,0	0,0	0,1	0	

AVIS DE LA DELEGATION DEPARTEMENTALE DE PARIS : EAU DE BONNE QUALITE

pour la Directrice de la délégation départementale de Paris,
par délégation,

Timothée FIAT, responsable de la cellule qualité des eaux