

Lieux de prélèvements	Paramètres	Unité	Minimum	Moyenne	Maximum	Limites et référence de qualité*	Nombre de dépassements	Commentaires de la délégation départementale de Paris
Analyses en distribution (réseaux publics et réseaux intérieurs d'immeubles)	Température	°C	9,6	13,4	18,5	25	0	Sur les 36 échantillons prélevés, tous les résultats d'analyse sont conformes à la réglementation pour l'ensemble des paramètres étudiés. Neanmoins, un échantillon prélevé le 20 avril 2021 en réseau intérieur d'immeuble a mis en évidence une turbidité et une teneur en fer ne satisfaisant pas aux références de qualité (respectivement 2 NFU et 200 µg/L). Le reconrôle du 26 avril n'a pas confirmé ce dépassement.
	Turbidité	NFU	0,0	0,2	2,3	2	1	
	Chlore libre	mg(Cl2)/L	0,0	0,1	0,3	-	0	
	Conductivité	µS/cm	480,0	562,5	606,0	200<x<1100	0	
	pH	unité pH	7,0	7,8	8,1	6,5<x<9	0	
Synthèse des résultats portant sur 36 prélèvements	Fer	µg/L	0,0	17,4	479,0	200	1	
	Nitrates	mg/L	20,0	23,5	36,0	50	0	
	Ammonium	mg/L	0,0	0,0	0,0	0,1	0	
	Escherichia coli	n/(100mL)	0,0	0,0	0,0	0	0	
	Bactéries sulfito-réductrices	n/(100mL)	0,0	0,0	0,0	0	0	
	Entérocoques	n/(100mL)	0,0	0,0	0,0	0	0	
	Coliformes totaux	n/(100mL)	0,0	0,0	0,0	0	0	

* : valeurs fixées par les articles R.1321-2 et R.1321-3 du code de la santé publique

Lieux de prélèvements	Paramètres	Unité	Minimum	Moyenne	Maximum	Limites et référence de qualité*	Nombre de dépassements	Commentaires de la délégation départementale de Paris
Analyses en production (sur l'eau traitée) avant mise en distribution de l'unité de distribution EST	Dureté (TH)	°f	26,5	27,4	28,1	-	0	Sur l'ensemble des échantillons prélevés, tous les résultats d'analyse sont conformes à la réglementation pour l'ensemble des paramètres étudiés.
	Calcium	mg/L	95,9	95,9	95,9	-	0	
	Bicarbonates	mg/L	266,0	266,0	266,0	-	0	
	Chlorures	mg/L	19,0	21,9	23,0	250	0	
	Fluorures	mg/L	0,2	0,2	0,2	1,5	0	
Synthèse des résultats portant sur les 7 prélèvements réalisés sur le réservoir des Lilas	Sodium	mg/L	9,2	9,2	9,2	200	0	
	Sulfates	mg/L	27,0	34,7	42,0	250	0	
	Nitrates	mg/L	20,0	23,7	26,0	50	0	
	Pesticide : atrazine	µg/L	0,0	0,0	0,0	0,1	0	

AVIS DE LA DELEGATION DEPARTEMENTALE DE PARIS : EAU DE BONNE QUALITE

pour la Directrice de la délégation départementale de Paris,
par délégation,

Timothée FIAT, responsable de la cellule qualité des eaux