

#### Unité de distribution : EST

Lieux de prélèvements	Paramètres	Unité	Minimum	Moyenne	Maximum	Limites et référence de qualité*	Nombre de dépassements	Commentaires de la délégation départementale de Paris
Analyses en distribution (réseaux publics et réseaux intérieurs d'immeubles)  Synthèse des résultats portant sur 44 prélèvements	Température	°C	8,6	11,2	14,5	25	0	<p>Sur les 44 échantillons prélevés, tous les résultats d'analyse sont conformes à la réglementation pour l'ensemble des paramètres étudiés.</p> <p>Néanmoins, un échantillon prélevé le 28 janvier 2022 en réseau intérieur d'immeuble a mis en évidence une turbidité et une teneur en fer ne satisfaisant pas aux références de qualité (respectivement 2 NFU et 200 µg/L). Le reconrôle du 08 février 2022 n'a pas confirmé ce dépassement.</p> <p>Par ailleurs, le 03 janvier 2022, un échantillon prélevé en réseau intérieur d'immeuble a présenté une valeur ne satisfaisant pas la référence de qualité pour le paramètre coliformes totaux. Le résultat n'a pas été confirmé par le prélèvement du 10 janvier 2022</p>
	Turbidité	NFU	0,0	0,2	4,1	2	1	
	Chlore libre	mg(Cl2)/L	0,1	0,1	0,3	-	0	
	Conductivité	µS/cm	499,0	562,6	626,0	200<x<1100	0	
	pH	unité pH	7,0	7,7	8,1	6,5<x<9	0	
	Fer	µg/L	0,0	9,3	260,0	200	1	
	Nitrates	mg/L	17,0	25,1	40,0	50	0	
	Ammonium	mg/L	0,0	0,0	0,0	0,1	0	
	Escherichia coli	n/(100mL)	0,0	0,0	0,0	0	0	
	Bactéries sulfito-réductrices	n/(100mL)	0,0	0,0	0,0	0	0	
	Entérocoques	n/(100mL)	0,0	0,0	0,0	0	0	
	Coliformes totaux	n/(100mL)	0,0	0,3	13,0	0	1	

\* : valeurs fixées par les articles R.1321-2 et R.1321-3 du code de la santé publique

Lieux de prélèvements	Paramètres	Unité	Minimum	Moyenne	Maximum	Limites et référence de qualité*	Nombre de dépassements	Commentaires de la délégation départementale de Paris
Analyses en production (sur l'eau traitée) avant mise en distribution de l'unité de distribution EST  Synthèse des résultats portant sur les 7 prélèvements réalisés sur le réservoir des Lilas	Dureté (TH)	°f	23,1	25,7	28,7	-	0	<p>Sur l'ensemble des échantillons prélevés, tous les résultats d'analyse sont conformes à la réglementation pour l'ensemble des paramètres étudiés.</p>
	Calcium	mg/L	85,0	85,0	85,0	-	0	
	Bicarbonates	mg/L	224,0	224,0	224,0	-	0	
	Chlorures	mg/L	19,0	23,8	30,0	250	0	
	Fluorures	mg/L	0,2	0,2	0,2	1,5	0	
	Sodium	mg/L	7,9	7,9	7,9	200	0	
	Sulfates	mg/L	21,0	23,8	30,0	250	0	
	Nitrates	mg/L	20,0	23,3	27,0	50	0	
Pesticide : atrazine	µg/L	0,0	0,0	0,0	0,1	0		
<b>AVIS DE LA DELEGATION DEPARTEMENTALE DE PARIS : EAU DE BONNE QUALITE</b>								<p>pour le Directeur de la délégation départementale de Paris, par délégation, Sylvie DRUGEON, responsable du pôle Santé-Environnement ARS Ile-de-France</p>

N.B. : toute anomalie observée fait l'objet d'analyses complémentaires pour infirmer ou confirmer les résultats. En cas de nécessité, des actions immédiates sont entreprises.