

Unité de distribution : EST

Lieux de prélèvements	Paramètres	Unité	Minimum	Moyenne	Maximum	Limites et référence de qualité*	Nombre de dépassements	Commentaires de la délégation départementale de Paris
Analyses en distribution (réseaux publics et réseaux intérieurs d'immeubles)	Température	°C	11,3	13,7	20,7	25	0	Sur les 41 échantillons prélevés, tous les résultats d'analyse sont conformes à la réglementation pour l'ensemble des paramètres étudiés.
	Turbidité	NFU	0,0	0,0	0,2	2	0	
	Chlore libre	mg(Cl2)/L	0,1	0,2	0,3	-	0	
	Conductivité	µS/cm	518,0	576,0	612,0	200<x<1100	0	
	pH	unité pH	7,3	7,8	8,1	6,5<x<9	0	
Synthèse des résultats portant sur 41 prélèvements	Fer	µg/L	0,0	1,5	38,0	200	0	
	Nitrates	mg/L	19,0	23,1	38,0	50	0	
	Ammonium	mg/L	0,0	0,0	0,0	0,1	0	
	Escherichia coli	n/(100mL)	0,0	0,0	0,0	0	0	
	Bactéries sulfito-réductrices	n/(100mL)	0,0	0,0	0,0	0	0	
	Entérocoques	n/(100mL)	0,0	0,0	0,0	0	0	
	Coliformes totaux	n/(100mL)	0,0	0,0	0,0	0	0	

* : valeurs fixées par les articles R.1321-2 et R.1321-3 du code de la santé publique

Lieux de prélèvements	Paramètres	Unité	Minimum	Moyenne	Maximum	Limites et référence de qualité*	Nombre de dépassements	Commentaires de la délégation départementale de Paris
Analyses en production (sur l'eau traitée) avant mise en distribution de l'unité de distribution EST	Dureté (TH)	°f	24,7	27,4	29,2	-	0	Sur l'ensemble des échantillons prélevés, tous les résultats d'analyse sont conformes à la réglementation pour l'ensemble des paramètres étudiés.
	Calcium	mg/L	92,8	92,8	92,8	-	0	
	Bicarbonates	mg/L	276,0	276,0	276,0	-	0	
	Chlorures	mg/L	18,0	22,5	27,0	250	0	
	Fluorures	mg/L	0,2	0,2	0,2	1,5	0	
Synthèse des résultats portant sur les 7 prélèvements réalisés sur le réservoir des Lilas	Sodium	mg/L	10,3	10,3	10,3	200	0	
	Sulfates	mg/L	30,0	36,3	42,0	250	0	
	Nitrates	mg/L	20,0	22,9	29,0	50	0	
	Pesticide : atrazine	µg/L	0,0	0,0	0,0	0,1	0	

AVIS DE LA DELEGATION DEPARTEMENTALE DE PARIS : EAU DE BONNE QUALITE

pour le Directeur de la délégation départementale de Paris,
Responsable du pôle Santé Environnement
par délégation,
Sylvie DRUGEON, responsable du pôle Santé-Environnement

