

Lieux de prélèvements	Paramètres	Unité	Minimum	Moyenne	Maximum	Limites et référence de qualité*	Nombre de dépassements	Commentaires de la délégation départementale de Paris
Analyses en distribution (réseaux publics et réseaux intérieurs d'immeubles)	Température	°C	14,2	17,1	29,1	25	1	<p>Sur les 28 échantillons prélevés, tous les résultats d'analyses sont conformes à la réglementation pour l'ensemble des paramètres étudiés.</p> <p>Néanmoins, un échantillon prélevé le 21 mai 2024 en réseau intérieur d'immeuble a mis en évidence une valeur de température ne satisfaisant pas les références de qualité (25°C).</p> <p>Les prochains prélèvements permettront de déterminer si ce dépassement était ponctuel.</p>
	Turbidité	NFU	0,0	0,1	0,8	2	0	
	Chlore libre	mg(Cl2)/L	0,1	0,1	0,2	-	0	
	Conductivité	µS/cm	525,0	544,0	592,0	200<x<1100	0	
	pH	unité pH	7,5	7,7	8,0	6,5<x<9	0	
Synthèse des résultats portant sur 28 prélèvements	Fer	µg/L	0,0	3,4	42,0	200	0	
	Nitrates	mg/L	18,0	22,8	37,0	50	0	
	Ammonium	mg/L	0,0	0,0	0,0	0,1	0	
	Escherichia coli	n/(100mL)	0,0	0,0	0,0	0	0	
	Bactéries sulfito-réductrices	n/(100mL)	0,0	0,0	0,0	0	0	
	Entérocoques	n/(100mL)	0,0	0,0	0,0	0	0	
	Coliformes totaux	n/(100mL)	0,0	0,0	0,0	0	0	

\* : valeurs fixées par les articles R.1321-2 et R.1321-3 du code de la santé publique

Lieux de prélèvements	Paramètres	Unité	Minimum	Moyenne	Maximum	Limites et référence de qualité*	Nombre de dépassements	Commentaires de la délégation départementale de Paris
Analyses en production (sur l'eau traitée) avant mise en distribution de l'unité de distribution EST	Dureté (TH)	°f	25,8	26,8	27,8	-	0	<p>Sur l'ensemble des échantillons prélevés, tous les résultats d'analyses sont conformes à la réglementation pour l'ensemble des paramètres étudiés.</p>
	Calcium	mg/L	98,3	98,3	98,3	-	0	
	Bicarbonates	mg/L	285,0	285,0	285,0	-	0	
	Chlorures	mg/L	19,0	20,8	24,0	250	0	
	Fluorures	mg/L	0,2	0,2	0,2	1,5	0	
Synthèse des résultats portant sur les 5 prélèvements réalisés sur le réservoir des Lilas	Sodium	mg/L	8,2	8,2	8,2	200	0	
	Sulfates	mg/L	21,0	27,0	33,0	250	0	
	Nitrates	mg/L	21,0	22,8	24,0	50	0	
	Pesticide : atrazine	µg/L	0,0	0,0	0,0	0,1	0	

**AVIS DE LA DELEGATION DEPARTEMENTALE DE PARIS : EAU DE BONNE QUALITE**

pour le Directeur de la délégation départementale de Paris  
par délégation,  
Camille SCHMITT, responsable de la cellule Qualité des eaux