

RESEAU DE DISTRIBUTION PARISIEN

PERIODE : NOVEMBRE 2025

Lieux de prélèvements	Paramètres	Unité	Minimum	Moyenne	Maximum	Limites et référence de qualité*	Nombre de dépassements	Commentaires de la délégation départementale de Paris
Analyses en distribution (réseaux publics et réseaux intérieurs d'immeubles) Synthèse des résultats portant sur 35 prélèvements	Température	°C	9,3	14,5	22,3	25	0	Sur les 35 échantillons prélevés, tous les résultats d'analyses sont conformes à la réglementation pour l'ensemble des paramètres étudiés.
	Turbidité	NFU	0,0	0,1	0,3	2	0	
	Chlore libre	mg(Cl ₂)/L	0,0	0,1	0,2	-	0	
	Conductivité	µS/cm	473,0	520,9	592,0	200< x <1100	0	
	pH	unité pH	7,4	7,8	8,1	6,5< x <9	0	
	Fer	µg/L	0,0	1,2	27,0	200	0	
	Nitrates	mg/L	15,0	22,1	46,0	50	0	
	Ammonium	mg/L	0,0	0,0	0,0	0,1	0	
	Escherichia coli	n/(100mL)	0,0	0,0	0,0	0	0	
	Bactéries sulfito-réductrices	n/(100mL)	0,0	0,0	0,0	0	0	
	Entérocoques	n/(100mL)	0,0	0,0	0,0	0	0	
	Coliformes totaux	n/(100mL)	0,0	0,0	0,0	0	0	

* : valeurs fixées par les articles R.1321-2 et R.1321-3 du code de la santé publique

Lieux de prélèvements	Paramètres	Unité	Minimum	Moyenne	Maximum	Limites et référence de qualité*	Nombre de dépassements	Commentaires de la délégation départementale de Paris
Analyses en production (sur l'eau traitée) avant mise en distribution de l'unité de distribution EST Synthèse des résultats portant sur les 6 prélèvements réalisés sur le réservoir des Lilas.	Dureté (TH)	°f	25,41	27,09	29,43	-	0	Sur l'ensemble des échantillons prélevés, les résultats d'analyses sont conformes à la réglementation pour l'ensemble des paramètres étudiés, excepté pour le paramètre "métaldéhyde". En effet, un dépassement ponctuel de la limite de qualité a été observé sur un échantillon prélevé le 07 novembre 2025 en sortie de réservoir. Le recontrôle du 20 novembre 2025 n'a pas confirmé ce dépassement.
	Calcium	mg/L	94,40	94,40	94,40	-	0	
	Bicarbonates	mg/L	287,00	287,00	287,00	-	0	
	Chlorures	mg/L	12,00	15,00	20,00	250	0	
	Fluorures	mg/L	0,14	0,14	0,14	1,5	0	
	Sodium	mg/L	6,20	6,20	6,20	200	0	
	Sulfates	mg/L	21,00	26,33	36,00	250	0	
	Nitrates	mg/L	15,00	19,00	21,00	50	0	
	Pesticide : métaldéhyde	µg/L	0,03	0,08	0,12	0,1	0	
	AVIS DE LA DELEGATION DEPARTEMENTALE DE PARIS : EAU DE BONNE QUALITE							

N.B. : toute anomalie observée fait l'objet d'analyses complémentaires pour infirmer ou confirmer les résultats. En cas de nécessité, des actions immédiates sont entreprises.

pour le Directeur de la délégation départementale de Paris,
par délégation,

Camille SCHMITT, responsable de la cellule Qualité des eaux